

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО: Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), акумулатори за резервно електрозахранване и мрежови комутатори (Суич) за системата за метеорологичен мониторинг, изградена около площадка Белене

1. ВЪВЕДЕНИЕ

За възстановяване нормалното функциониране на системата за метеорологичен мониторинг, изградена около площадка Белене, е необходимо да бъдат закупени части за метеорологичните станции и приемния център, с които да бъдат подменени дефектирани такива.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Доставката на части за поддържане и ремонтване на апаратурата на метеорологичните станции и приемния център, изградени около площадка Белене, включва следните позиции и количества:

№ п/р	Артикул	Технически характеристики	Мярка	К-во
1	Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS)	Входящо напрежение: 220 – 230 V Изходна мощност: 1600 VA / 900 W Брой изводи: 4 Интерфейси: 4 x Schuko	бр.	4
2	Акумулатор за резервно електрозахранване	Напрежение: 12V Капацитет: 7Ah / 7,2Ah Размери: 151 x 65 x 94 mm	бр.	6
3	Мрежов комутатор (Суич)	Тип суич: Unmanaged Брой портове: LAN: 8x10/100 Base Скорост на превключване: ≥ 1.6 Gbps	бр.	2

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Около площадка Белене съществува изградена и функционираща система за метеорологичен мониторинг, състояща се от 3 броя метеорологични станции и приемен център, собственост на НЕК ЕАД, както следва:

- Метеорологична станция ODML20 – Площадка „АЕЦ Белене“
- Метеорологична станция ODML30 – с. Деков
- Метеорологична станция ODML40 – База „АЕР-Белене“
- Приемен център ODML10 – АБК-АЕЦ, Сграда на инвеститора.

При извършване на периодичните контролни прегледи на метеорологичните станции и приемния център е установено, че UPS-устройствата и акумулаторите за резервно електрозахранване са напълно изтощени, не могат да се зареждат и са негодни за експлоатация. Захранващите блокове и мрежовите комутатори са повредени от високо напрежение вследствие на токови удари. Същите не подлежат на ремонт. За възстановяване нормалното функциониране на системата за метеорологичен мониторинг е необходимо посочените по-горе дефектирани части на метеорологичните станции да бъдат подменени с нови такива.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

4.1. Технически изисквания към доставените стоки, включително и качеството

4.1.1. Технически изисквания към стоките

Доставените части да са нови, неупотребявани и да са произведени в съответствие със съвременните стандарти и технически изисквания. Техническите параметри на изделията да съответстват на посочените в таблицата по т. 2.

4.1.2. Технически изисквания към маркировката

Маркировката трябва да отговаря на изискванията на Наредба за маркировката за съответствие (обн. ДВ. бр.69 от 2005 г., изм. ДВ. бр.66 от 2006 г.). В допълнение към символа СЕ, изделията трябва да имат заводска маркировка с технически данни.

4.1.3. Технически изисквания към окомплектовката и опаковката

- Доставените UPS, акумулатори и мрежови комутатори да бъдат придружени със сертификати за качество, декларации за съответствие и инструкции за експлоатация на български език;
- При доставката на изделията фабричната опаковка е задължение на Изпълнителя, тя трябва да гарантира стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.

4.1.4. Технически изисквания към транспортирането

Спазване указанията на производителя и знаците върху опаковките на изделията, с цел недопускане на повреди и дефекти при транспортирането.

4.1.5. Технически изисквания към обучение, монтаж и въвеждане в експлоатация

Неприложимо за предмета на поръчката.

4.2. Изисквания към доставените стоки за опазване на околната среда и климата

При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е задължен да спазва разпоредбите на действащите на територията на страната нормативни актове, в това число Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите актове по тяхното прилагане и приложимите стратегии, планове и програми за опазване на околната среда и климата.

4.3. Изисквания към доставените стоки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Изискванията за здраве и безопасност при монтажа и експлоатацията на доставените UPS, акумулатори и мрежови комутатори следва да бъдат указани в инструкциите по експлоатация.

4.4. Гаранционен срок на доставените стоки и други гаранционни условия

Гаранционният срок на доставените изделия да бъде не по-малък от 12 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за доставката.

5. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Срок, място и условия за доставката

- доставката на частите ще се извърши до адрес:
гр. Белене 5930, ул. „Фердинанд Дечеv“ № 1
- срокът за изпълнение на поръчката е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор/възлагателно писмо.

5.2. Контрол на доставката при получаването ѝ

Приемането на доставените части ще се извърши с входящ контрол на стоки и материали, в деня на доставката им, в присъствие на представител на доставчика. След провеждането на входящ контрол ще се подпише приемо-предавателния протокол за доставката, без забележки.

5.3. Други изисквания

Предаването и приемането на доставените стоки ще се извърши в склада на НЕК ЕАД в АБК-Белене, ул. „Фердинанд ДечеВ“ № 1, с работно време от 09:00 часа до 17:00 часа в делнични дни.